

A telepítés alapfeltételei:

- Megfelelő csatlakozási pontok a fűtési oldalon (elzárószerelvények megléte, működése)
- Szennyfogó szűrő / iszapleválasztó a visszatérő ágban
- Megfelelő csatlakozási pontok a HMV oldalon (elzáró szerelvények megléte, működése)
- Szennyfogó szűrő / vízlágyító a HHV ágban
- Készülék alatti gázelzáró szerelvény szabványossága (zárt házú gömbcsap)
- Elzáró szerelvény és a készülék összekötő szakasza szabványos-e (csak minősített, max. 1,5 m-ig nyújtható flexibilis cső, toldások nélkül)
- Elzáró szerelvény előtt és után nem lehet menetes idom (vagy hegesztett, vagy roppantott kivitel)
- EPH megléte és annak jegyzőkönyve
- Elektromos bekötések megfelelősége és FI relé (400V 30mA) megléte kötelező!!!
- Égési levegő utánpótlása (nyílt égésterű, vagy „B” besorolással telepített zárt égésterű készülékek esetén)
- Égéstermék elvezető alkalmassága, tömörsége (kéményseprőipari ellenőrzési jkv.)
- Oldalfali kivezetés esetén a kötelező távolságok betartása (MSZ CEN-TR 1749)